

TERMO DE REFERÊNCIA

Boa Vista-RR / 06/09/2022

(SERVIÇO)

DTO / 12605/2022

DO OBJETO: Mão de obra especializada para execução de serviços substituição de uma bucha da fase B, conectores da fase A, B e V e condutor interno da fase B danificada na Subestação de Mucajaí.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1. Rebaixamento do óleo até 20 cm abaixo da tampa;
2. Retirada da bucha danificada;
3. Inspeção do condutor interno;
4. Substituição da bucha danificada e do condutor interno;
5. Tratamento do óleo drenado;
6. Enchimento.

PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA:

1. Seis horas para execução do serviço;
2. 90 dias de vigência

Para a execução dos trabalhos, há a necessidade do desligamento da Subestação Mucajaí, impactando na distribuição de energia no município e entorno.

Será solicitada autorização do Operador Nacional Sistema Elétrico – ONS, para o desligamento; e os trabalhos de substituição das Buchas irão ocorrer dentro deste período.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes na proposta comercial.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Liberação de acesso aos equipamentos

SAÚDE, SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO (quando couber):

PRAZO DE PAGAMENTO:

A 15 DDL APÓS CONCLUSÃO EM CAMPO.

GARANTIA CONTRATUAL (obrigatoriamente, contratos que envolvam mão de obra e, demais contratos acima de R\$ 300.000,00):

GESTOR E FISCAL:

Gestor Valfrido Lima - Mat. 9560-5



RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

Valfrido Lima.

Departamento: DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO / DTO

Boa Vista-RR, 06/09/2022.

Aprovado por: XXXXXXXXXX

Matrícula: XXXXX

(Deverá ser assinado digitalmente pelo gerente do departamento)

OBS.: (ANEXO I) - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS *(A Planilha poderá ser salva em pdf e anexada (upload) junto com o formulário no sistema)*

